Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 16 с углублённым изучением отдельных предметов»
г. Лысьва

Согласовано	Утверждаю
Председатель профсоюзного комитета	Директор
_____ О.В. Заитова	_____ Т.А. Ентальцева
«26» 10 2026 г.	«26» 10 2026 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по пожарной безопасности
ИОТ № 002 - 2026

1. Общие требования пожарной безопасности.

1.1. Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшая листва и сухая трава регулярно убираются и вывозятся с территории в установленном порядке.

1.2. Эвакуационные проходы, тамбуры, лестничные клетки и выходы не должны загромождаться оборудованием, мебелью, коробками, инвентарём и иными предметами. Ширина путей эвакуации должна соответствовать проектным и нормативным требованиям.

1.3. В период пребывания людей в здании двери эвакуационных выходов должны быть закрыты только изнутри с применением легко открывающихся запоров (без ключа, нажатием на штангу «антипаника»).

1.4. Двери (люки) чердачных, технических помещений, вентиляционных камер должны быть постоянно закрыты на замок. На дверях размещается информация о месте хранения ключей.

1.5. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами, размещёнными в шкафах. Шкафы пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединён к крану и стволу.

1.6. Проверка работоспособности пожарных кранов проводится не реже 2 раз в год (весной и осенью) с перекаткой рукавов на новую складку. Результаты оформляются актом, данные вносятся в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

1.7. Установки пожарной автоматики (АПС, СОУЭ, АУПТ) должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в исправном состоянии. Не допускается отключение или перевод в ручной режим без оснований.

1.8. Огнетушители размещаются в легкодоступных и заметных местах на высоте не более 1,5 м от пола до нижнего торца корпуса. Места установки исключают прямое попадание солнечных лучей, воздействие отопительных приборов, механические повреждения. На видных местах размещаются знаки пожарной безопасности «Огнетушитель».

1.9. При выявлении неисправностей электросети и электрооборудования (искрение, нагрев, запах гари, оплавление изоляции) оборудование немедленно отключается до устранения неисправностей квалифицированным персоналом.

1.10. На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен утверждённый руководителем план эвакуации при пожаре. План должен соответствовать фактической

планировке и содержать актуальные данные о местах размещения огнетушителей, пожарных кранов, кнопок ручного пуска, аптечек.

1.11. В коридорах, на путях эвакуации и на дверях эвакуационных выходов размещаются предписывающие и указательные знаки безопасности, а также световые/фотолюминесцентные указатели направления эвакуации.

1.12. По окончании занятий, работ и перед закрытием помещений работники обязаны осмотреть закреплённые помещения, убедиться в отсутствии источников загорания, обесточить электроприборы (за исключением дежурного и аварийного оборудования по перечню), закрыть окна и двери.

2. Запрещается.

2.1. Разводить костры, сжигать мусор, листву и иные материалы на территории учреждения.

2.2. Курить в помещениях и на территории школы (включая крыльца, рекреации, туалеты, подсобки).

2.3. Использовать чердачные, технические и вентиляционные помещения для хранения имущества, организации складов, архивов, сушки белья и иных целей, не предусмотренных проектной документацией.

2.4. Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и иным лицам.

2.5. Хранить в здании легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (ЛВЖ, ГЖ), аэрозоли, баллоны с горючими газами, пиротехнику и иные пожароопасные вещества, и материалы.

2.6. Применять для отделки стен, потолков, полов на путях эвакуации горючие материалы, не соответствующие требованиям пожарной безопасности.

2.7. Снимать или блокировать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.

2.8. Забивать, блокировать, фиксировать гвоздями, саморезами или иными способами двери эвакуационных выходов.

2.9. Оставлять без присмотра включённые в сеть электроприборы, зарядные устройства, обогреватели, компьютеры, проекторы и т.п.

2.10. Применять самодельные, некалиброванные предохранители («жучки»), перемычки и иные кустарные способы защиты электросети.

2.11. Проводить огневые, сварочные и иные пожароопасные работы в здании при наличии людей, а также без наряда-допуска (письменного разрешения) и подготовки места работ.

2.12. Производить уборку помещений с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также отогревать замёрзшие трубы паяльными лампами, горелками и иными способами с применением открытого огня.

3. Действия при возникновении пожара.

При обнаружении пожара или признаков горения (запах гари, дым, искрение, повышение температуры) работник обязан:

3.1. Немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону **101** или **112**, указав точный адрес, этаж, помещение, характер угрозы, свою фамилию.

3.2. Оповестить людей о пожаре с помощью ручных пожарных извещателей и голосом, сообщить руководителю учреждения (или лицу, его замещающему).

3.3. Организовать эвакуацию людей из здания согласно плану эвакуации, уделяя особое внимание эвакуации обучающихся и лиц с ограниченной подвижностью.

3.4. При возможности и отсутствии угрозы жизни и здоровью — отключить электроэнергию (кроме систем противопожарной защиты) и вентиляцию, закрыть двери помещений для ограничения распространения огня и дыма. Окна не открывать.

3.5. Приступить к тушению очага первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, пожарный кран) только в случае, если это безопасно и не препятствует эвакуации.

3.6. Вынести (вывезти) наиболее ценные документы и носители информации, если это не задерживает эвакуацию и не создаёт угрозу жизни.

3.7. Встретить прибывающие подразделения пожарной охраны, указать кратчайший путь к месту пожара, сообщить об оставшихся в здании людях, особенностях планировки и наличии опасных материалов.

Для педагогических работников дополнительно:

- не допускать паники, действовать спокойно и уверенно;
- провести перекличку эвакуированных обучающихся по классному журналу/списку;
- не возвращаться в здание до разрешения руководителя и оперативных служб.

4. Особенности для образовательного учреждения.

4.1. В учебных кабинетах, мастерских и лабораториях строго соблюдать правила обращения с электроприборами, химическими реактивами и нагревательными приборами.

4.2. В актовом и спортивном залах, рекреациях не допускать скопления горючих материалов (коробки, декорации, макулатура) и загромождения путей эвакуации.

4.3. Во время проведения массовых мероприятий проверяется наличие и доступность эвакуационных выходов, работоспособность систем оповещения и освещения.

4.4. Регулярно (не реже 1 раза в полугодие) проводятся учебные эвакуации с фиксацией результатов в журнале тренировок по эвакуации.

5. Ответственность.

5.1. Работники, нарушившие требования пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, а в отдельных случаях — уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

5.2. Контроль за соблюдением требований инструкции возлагается на лицо, ответственное за пожарную безопасность в учреждении, и руководителей подразделений.